

Zam.21/2021/TP/OPNT
Olsztyn dn. 13 sierpnia 2021r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Olsztynski Park Naukowo-Technologiczny
ul. Wł. Trylińskiego 2
10-683 Olsztyn

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pt. Roboty instalacyjne elektryczne (Biuletyn Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00130212/01z dnia 29.07.2021).

Działając na podstawie art. 284 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynął następujący wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 2:

Dotyczy SIWZ, III. Opis przedmiotu zamówienia.

„3. W każdym z budynków należy przewidzieć moduł zdalnego sterowania, umożliwiający Zamawiającemu zdalne włączanie i wyłączanie wskazanych obwodów lub urządzeń z poziomu jednego wspólnego oprogramowania obsługującego zarówno dane pomiarowe jak i sterowanie. Dostęp do sterowania powinien być zapewniony Zamawiającemu dla wszystkich urządzeń (konto administratora) oraz umożliwiać udzielenie dostępu dla każdego z urządzeń osobno ekipom serwisowym (konto typu klient). Moduł lub moduły sterowania powinny być wyposażone w co najmniej 8 wyjść przekaźnikowych 230V/AC 6A i zapewniać sterowanie w minimum trzech funkcjach (ręcznie on/off; praca w wybranych godzinach wg ustawianego harmonogramu/kalendarza; praca automatyczna wg wschodów i zachodów słońca (tzw. zegar astronomiczny)).”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów SIWZ poprzez dopuszczenie aby sterowanie i zdalny odczyt odbywał się z poziomu dwóch oddzielnych systemów ?

Odpowiedz: *NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na odczyt i sterowanie z dwóch oddzielnych systemów. W przypadku odczytu i konieczności zmiany ustawień wiązałyby się to z koniecznością przechodzenia między systemami. Z wiedzy jaką posiada Zamawiający na rynku istnieje oprogramowanie pozwalające na jednoczesny odczyt i sterowanie. Prosimy o zastosowanie zapisów w SIWZ.*

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wniosek wpłynął po wyznaczonym terminie na jego wniesienie. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca zwracając się o wyjaśnienia treści SWZ powołuje się na nieaktualną podstawę prawną.

.....
Podpis osoby uprawnionej